

REDAK-HF

Instrumentointikaapeli-HF

300 V



Instrumentointikaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Standardit	EN 50288-7
Käyttäytyminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä tinattu kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton polyeteeni
Johtimien tunnistaminen	Oranssi ja valkoinen
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Harmaa
Tuotteen koko	24x2x0,5
Tuotekoodi	1147324
Kaapelin nimellishalkaisija mm	21
Kaapelin nimellispaino kg/km	532
Asennuksen aikana, kaapeli cm	33
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	22
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	37,4
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-10
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0202034
EAN-koodi	6410002020342

