

REDAK-E

Instrumentointikaapeli-HF

300 V



Instrumentointikaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	EN 50288-7
Käyttötyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä tinattu kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton polyeteeni
Johtimien tunnistaminen	Sininen ja punainen, harmaa ja keltainen
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Harmaa
Tuotteen koko	2x2x0,5
Tuotekoodi	1147102
Kaapelin nimellishalkaisija mm	6
Kaapelin nimellispaino kg/km	56
Asennuksen aikana, kaapeli cm	10
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	7
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	37,4
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-10
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0265102
EAN-koodi	6410002651027

