

REDAK-E

Instrumentointikaapeli-HF

300 V



Instrumentointikaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	EN 50288-7
Käyttötyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä tinattu kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton polyeteeni
Johtimien tunnistaminen	Sininen ja punainen, harmaa ja keltainen, vihreä ja ruskea, valkoinen ja musta, sininen ja punainen, harmaa ja keltainen, vihreä ja ruskea, valkoinen ja musta
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Harmaa
Tuotteen koko	8x2x0,5
Tuotekoodi	1147108
Kaapelin nimellishalkaisija mm	12
Kaapelin nimellispaino kg/km	161
Asennuksen aikana, kaapeli cm	19
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	13
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	37,4
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-10
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0265108
EAN-koodi	6410002651089

